

Manual de referencia del usuario de TranScan2

Índice

Apartado	Número de página
1.0 Introducción	
1.1 Descripción general del producto	1
1.2 Entradas y salidas	1
1.3 Principio de funcionamiento	2
1.4 Componentes principales	
1.4.1 La pantalla de visualización	2
1.4.2 Las teclas de control	2
1.4.3 La impresora	3
2.0 Inicio	
2.1 Idioma de funcionamiento	3
2.2 Ticket de viaje	3
2.3 Identificadores del vehículo	4
2.4 Fecha y hora	4
2.5 Estilo de impresión	4
2.6 Entradas controladas	4
2.7 Proceso de registro activo	4
2.8 Intervalo de registro	4
3.0 Funcionamiento básico	
3.1 Impresión de la Ayuda	6
3.2 Impresión de un ticket de entrega	6
3.3 Impresión de un ticket de viaje	6
3.4 Impresión de un ticket de varios días	7
3.5 Impresión desde la memoria	7
3.6 Modo de visualización	7
3.7 Ajuste del intervalo de registro	7
3.8 Funcionamiento de las alarmas	8
4.0 Funcionamiento avanzado	
4.1 Ayuda adicional	9
4.2 Impresión de datos desde la memoria	
4.2.1 Impresión de una lista de archivos	10
4.2.2 Impresión de archivos nuevos	10
4.2.3 Impresión de todos los archivos	10
4.2.4 Marcado de un archivo	11
4.3 Descarga de datos a un PC	
4.3.1 Impresión de una lista de archivos	11
4.3.2 Carga de archivos nuevos	12
4.3.3 Carga de archivos antiguos	12
4.3.4 Carga de todos los archivos	12
4.3.5 Marcado de un archivo	12
4.4 Configuración de las opciones de usuario	
Idioma, dirección de impresión, tipo de registrador, selección C/F.	12
4.5 Ajuste de la fecha y la hora	
4.5.1 Protección del reloj	13
4.5.2 Ajuste del reloj (protección del reloj no habilitada)	13
4.5.3 Ajuste del reloj (protección del reloj habilitada)	13
4.5.4 Ajuste de la fecha	14

Manual de referencia del usuario de TranScan2

Índice

Apartado	Número de página
4.6 Alarmas de temperatura	
4.6.1 Conjuntos de alarma	14
4.6.2 Habilitar/deshabilitar alarmas	15
4.6.3 Indicador luminoso y sonoro de alarma	15
4.6.4 Selección de alarmas	16
5.0 Parámetros de configuración	
5.1 Impresión de los parámetros	17
5.2 Acceso y ajuste de los parámetros	
5.2.1 Descripción del producto y mensaje de inicio	18
5.2.2 Régimen de registro	18
5.2.3 Intervalo de registro	19
5.2.4 Longitud del gráfico por hora	19
5.2.5 Entradas de conexión/desconexión	19
5.2.6 Habilitar/deshabilitar alarmas	20
5.2.7 Escala de los gráficos	20
5.2.8 Nombres predefinidos	20
5.2.9 Canales de temperatura y descripciones	20
5.2.10 Parámetros de alarma	21
5.2.11 Información incluida en los informes	21
5.2.12 Pantalla de visualización de ingeniería	21
5.2.13 Identificadores del vehículo	22
5.2.14 Firma	22
6.0 Características técnicas	23
7.0 Declaración de conformidad	25

Firmware versión T410

1.0 Introducción

1.1 Descripción general del producto

TranScan2 ha sido diseñado especialmente para satisfacer las recomendaciones de las Regulaciones de higiene en la alimentación con respecto al transporte y suministro de alimentos refrigerados y congelados en vehículos refrigerados. TranScan2 está homologado según la norma europea EN12830 (y otras estipulaciones nacionales) y cumple con las disposiciones de las directivas 92/1/CEE y 93/43/CEE.

TranScan2 se encuentra disponible en tres modelos según se muestra a continuación:



TranScan2R para la instalación en cabina en una ranura de radio de automóvil según el estándar DIN



TranScan2C para la instalación en cabina sobre una superficie vertical o tabique divisor



TranScan2T en una carcasa hermética para su instalación externa en remolques

1.2 Entradas y salidas

TranScan2 admite las siguientes entradas y salidas:

4 canales de medición de la temperatura utilizando sensores del termistor de precisión.

4 entradas de estado o de conexión/desconexión derivadas de contactos sin voltaje. Tres de ellas están predefinidas (habilitar la alarma, puerta y descarche) y la otra puede definirla el usuario.

Una salida de alarma para advertir sobre condiciones de temperatura fuera de rango.

El registrador deberá recibir la alimentación de una fuente de voltaje de DC con un rango de 10-36 V.

El diagrama de cableado TWD1117 muestra estas conexiones.

TranScan habitual. En caso de dificultad, póngase en contacto con el Departamento de ventas de TranScan en el número de teléfono +44(0)1903 249000.

2.0 Inicio

Consulte también el apartado 3.1 "Impresión de la Ayuda".

Antes de poner en funcionamiento el registrador de TranScan por primera vez, compruebe que está configurado para funcionar según sus necesidades realizando unas sencillas revisiones en el orden que se indica a continuación:

2.1 Ajuste del idioma de funcionamiento

Pulse **◆** y **h** simultáneamente y la pantalla de visualización mostrará *Opciones Usuario*

Pulse **◆** y la pantalla de visualización mostrará el idioma seleccionado.

TranScan2 se suministra de fábrica configurado a English (Inglés). Si esta opción es aceptable:

Pulse **||** para regresar a la pantalla normal.

Si desea un idioma diferente:

Pulse **◆** para avanzar entre las alternativas disponibles

English Francais Deutsch Nederlands Español Portugues Italiano

Pulse **✓** para confirmar la selección y regresar a la pantalla normal.

2.2. Impresión de un ticket de viaje

Pulse **📄** hasta que la pantalla muestre *TICKET DIARIO* A continuación se muestran ejemplos de impresiones de tickets de viaje:

```

Food Supply Co
Vehicle: X234CCI
Recorder: T19091
JOURNEY TICKET
T1 = Front
T2 = Rear
Temp. alarm = |
| Door Open
| De-ice On
| Side Dr status
Update = 10 mins
13 Jun'01 09:28
  11 12
-28 -17
-17 -11
-12 -9
13 Jun'01 09:00
-15 -11
-21 -11
-21 -11
-21 -11
-21 -11
-21 -11
-21 -11
-21 -11
-21 -11
13 Jun'01 08:00
-21 -11
-21 -11
-21 -11
-21 -11
-21 -11
13 Jun'01 07:00
Sign:
-----
Date of report
13 Jun'01 09:29
##CCI TranScan-2
    
```

Ticket de viaje (valores)

```

Food Supply Co
Vehicle: X234CCI
Recorder: T19091
JOURNEY TICKET
T1 --- Front
T2 --- Rear
Temp. alarm = |
| Door Open
| De-ice On
| Side Dr status
20 mins / hour
01 hrs/division
13 Jun'01 09:30
-30 -20 -10
-----
13 Jun'01 05:00
Sign:
-----
Date of report
13 Jun'01 09:31
##CCI TranScan-2
    
```

Ticket de viaje (gráfico)

2.3 Comprobación de los identificadores del vehículo

Compruebe que las descripciones de título y vehículo están definidas correctamente. El título posee un total de 16 caracteres y suele definirse con el nombre de la empresa del operador del vehículo y aparecerá impreso en la primera línea de los informes. Se suministra de fábrica definido a "Company Name" (Nombre de la empresa). El número del vehículo es un descriptor de 8 caracteres que se utiliza generalmente para el número de matriculación o número del remolque. Se suministra de fábrica definido a AB51 CDE para los registradores

modelo "C" y "R" y definido a TRL 1234 para los registradores modelo "T". Para cambiar las descripciones de título y vehículo consulte el apartado 5.2.13.

2.4 Comprobación de la fecha y la hora

La fecha y la hora que se imprimen al final de los tickets de viaje y de entrega está definida de fábrica a la hora GMT inmediatamente anterior al suministro desde la fábrica. Una vez ajustada, la fecha no precisará ningún ajuste adicional durante la totalidad de la vida útil del registrador. El reloj incluye un ajuste automático para el horario de invierno/verano. De esta manera, se añade una hora a la hora definida entre las 2:00 del último domingo de marzo y las 2:00 del último domingo de octubre.

Para revisar la fecha y la hora del reloj, pulse **h**.

Para ajustar la fecha y/o la hora, consulte los apartados 4.5 y 5.2.12.

NOTA: Cuando la hora o fecha se modifican, se inicia un nuevo registro y aparecerá el mensaje FICHERO NUEVO en la pantalla de visualización.

2.5 Comprobación del estilo de impresión

TranScan2 puede imprimir tickets de viaje en formato gráfico (gráficos) o numérico (valores). Los tickets de entrega se imprimen siempre numéricamente. Para comprobar el estilo de impresión:

Pulse **★** una vez para mostrar el tipo de informe seleccionado.

Pulse **★** de nuevo para mostrar la opción alternativa.

Pulse **✓** para confirmar la selección y la pantalla mostrará **SI** junto al estilo de impresión seleccionado (la pantalla muestra **Impr.Valores SI O Impr. Grafico SI**).

Los tickets de viaje pueden imprimirse desde la memoria en formato de valores o de gráfico tantas veces como sea necesario.

2.6 Comprobación de que todas las entradas necesarias están siendo controladas

TranScan2 admite hasta 4 canales de temperatura y 4 entradas de conexión/desconexión, aunque la mayor parte de aplicaciones sólo requieren dos canales de temperatura. Revise la impresión del ticket de viaje y compárela con los ejemplos anteriores para determinar cuántos canales de temperatura está controlando el registrador. Examine la pantalla de visualización (consulte el apartado 1.4.1) para determinar si el control de las puertas y/o descarche está habilitado comprobando los símbolos relevantes. Active estas entradas (p. ej. abriendo y cerrando la puerta del compartimento) para revisar si los sensores de entrada funcionan correctamente comprobando que los símbolos de la pantalla cambian del modo adecuado.

2.7 Comprobación de que los registros se efectúan

TranScan2 se suministra de fábrica configurado para registrar continuamente 24 horas al día, 7 días a la semana. Los datos se registran en períodos completos e independientes de 24 horas, o archivos diarios, para facilitar el acceso. Este proceso se conoce como Registro Diario Automático (ADR, Automatic Daily Recording) y es un proceso exclusivo de TranScan. Aunque son posibles diferentes regímenes de registro, este parámetro estándar se utiliza ampliamente y, por lo general, no se requiere ninguna acción ni ajuste por parte del conductor para iniciar o detener el proceso de registro.

Utilice la pantalla de visualización (consulte el apartado 1.4.1) para comprobar que el registro está en curso.

2.8 Comprobación del intervalo de registro

TranScan2 se suministra de fábrica configurado para realizar un registro cada 10 minutos. Para comprobar el intervalo de registro:

Pulse **◇** y la pantalla de visualización mostrará el intervalo de registro en minutos.

Para cambiar el intervalo de registro:

Pulse **■** y la pantalla de visualización mostrará **PAUSA**

Pulse **◇** para mostrar el intervalo de registro seleccionado.

Pulse **◇** para avanzar a través de las alternativas disponibles (2, 5, 10, 15, 20, 30 ó 60 minutos).

Pulse **✓** para confirmar la selección y regresar a la pantalla normal.

NOTA: Cuando el intervalo de registro se modifica, se inicia un nuevo registro y aparecerá el mensaje FICHERO NUEVO en la pantalla de visualización.


3.0 Funcionamiento básico


El funcionamiento básico cubre las funciones utilizadas más comúnmente, como la utilización de la pantalla de visualización, configurar el estilo de impresión, obtener impresiones, comprobar la hora y fecha y definir/aceptar alarmas. Para obtener información operativa adicional, consulte el apartado 4.0 (Funcionamiento avanzado).

3.1 Impresión de la Ayuda

Consulte también el apartado 4.1 "Ayuda adicional".

Se incorpora una función de Ayuda integrada para guiar al operador a través de las funciones principales del registrador.

Pulse  hasta que la pantalla de visualización muestre Ayuda TranScan

Pulse  y se imprimirá el archivo básico de Ayuda.

Una impresión típica de la Ayuda de TranScan2:-

```

##Ayuda TranScan
? Ticket entrega
? Ayuda TranScan

? Ticket diario
? Ticket 2 dias
? Ticket 3 dias
? Ticket 4 dias
? Ticket 5 dias
? Ticket 6 dias
? Ticket 7 dias
? Mas Ayuda

Puls cualq tecla
Para Parar impr

✓ Parar alarma
✓ Aceptar

◊ Mostr interval

+ Imprim grafic✓
+ Imprim valores✓

h Most fech/hora

m Pantal.cyclic✓
m Mostrar todas✓
m Mostrar una ✓


|| PAUSA
◊Est intervalo✓
+ Selec alarm ✓
h Ajustar horas
m Ajustar mins
|| Dejar Pausa


```

Utilice la impresión de la Ayuda, que le guiará a través del funcionamiento del registrador.

NOTA: Debido a que nos esforzamos continuamente en mejorar el funcionamiento y las características de los registradores TranScan, la impresión de la Ayuda generada por el registrador podría variar ligeramente de la mostrada más arriba. En caso de que haya diferencias, la impresión de la Ayuda generada por su registrador siempre describirá el funcionamiento correcto de su registrador.


3.2 Para imprimir un ticket de entrega


Tipo "R": pulse  una vez y la pantalla mostrará TICKET ENTREGA. Tras una breve pausa, se imprimirá un ticket de entrega.

Tipos "T" y "C": pulse  una vez y la pantalla mostrará TICKET ENTREGA. Tras una breve pausa, se imprimirá un ticket de entrega.

El ticket de entrega muestra las temperaturas medidas en el momento de la impresión y puede utilizarse para proporcionar una confirmación impresa de estas temperaturas en el momento de la entrega.

3.3 Para imprimir un ticket de viaje


Tipo "R": pulse  hasta que la pantalla muestre TICKET DIARIO. Tras una breve pausa, se imprimirá un ticket de viaje.


Tipos "T" y "C", pulse  una vez y la pantalla mostrará `TICKET DIARIO` Tras una breve pausa, se imprimirá un ticket de viaje.

NOTA: Para cambiar la impresión entre una presentación gráfica y numérica, consulte el apartado 2.5.

3.4 Para imprimir un ticket de varios días

Puede imprimirse un único ticket que cubra hasta los registros de los últimos 7 días. Esto es especialmente útil cuando viajes únicos se prolongan durante varios días.

Tipo "R": pulse  varias veces para alternar entre las opciones disponibles. Cuando la pantalla muestra el número de días que se precisa, se imprimirá un ticket de varios días tras una breve pausa.

Tipos "T" y "C": pulse  varias veces para alternar entre las opciones disponibles. Cuando la pantalla muestra el número de días que se precisa, se imprimirá un ticket de varios días tras una breve pausa.

NOTA: Para cambiar la impresión entre una presentación gráfica y numérica, consulte el apartado 2.5.

3.5 Para imprimir cualquier archivo desde la memoria

TranScan2 almacena datos como archivos de viaje que cubren normalmente un período completo de 24 horas. Son posibles otros tipos de regímenes de registro para cubrir necesidades específicas (consulte el apartado 5). La memoria de datos de TranScan funciona con batería y los datos se mantienen con o sin alimentación durante un mínimo de 5 años. Los archivos de viaje individuales pueden imprimirse desde la memoria tantas veces como sea necesario. Consulte el apartado 4.2 para obtener información adicional acerca de la impresión de datos desde la memoria y consulte el apartado 6.8 para obtener una descripción del tamaño de la memoria y de la capacidad de almacenamiento de datos.

3.6 Para definir el modo de visualización

La pantalla de visualización de TranScan2 puede configurarse a alguna de las siguientes opciones:

Pantalla de resumen

Todos los canales de temperatura habilitados se visualizan de manera simultánea (resolución de 1,0 grados) con símbolos que representan las entradas de conexión/desconexión habilitadas. Se trata del ajuste predeterminado de fábrica.

Pantalla única

Se muestra un canal de temperatura habilitado y seleccionado individualmente (resolución de 0,1 grados) junto con su nombre. Resulta útil cuando se realiza una verificación de temperatura o comprobación de referencia en un canal de temperatura individual.

Pantalla de avance

Alterna entre cada canal habilitado y la pantalla de resumen.

Para cambiar el modo de visualización:

Pulse **m** y la pantalla mostrará `Pantalla ciclica`

Pulse **m** para mostrar el resumen.


Pulse **m** para avanzar a través de los canales de temperatura individuales habilitados.

Pulse  en cualquier momento para confirmar su elección.

Para obtener información adicional acerca de los símbolos de la pantalla y su significado, consulte el apartado 1.4.1.


3.7 Para comprobar y ajustar el intervalo de registro


TranScan2 se suministra de fábrica configurado para realizar un registro cada 10 minutos. Para comprobar el intervalo de registro:


Pulse  y la pantalla de visualización mostrará el intervalo de registro en minutos.

Para cambiar el intervalo de registro:

Pulse  y la pantalla de visualización mostrará `PAUSA`

Pulse  para mostrar el intervalo de registro seleccionado.

Pulse  para avanzar a través de las alternativas disponibles (1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 ó 60 minutos).

Pulse  para confirmar la selección y regresar a la pantalla normal.

NOTA: Cuando el intervalo de registro se modifica, se inicia un nuevo registro y aparecerá el mensaje `FICHERO NUEVO` en la pantalla de visualización.

3.8 Para comprobar y ajustar el funcionamiento de las alarmas

TranScan2 se suministra de fábrica con las alarmas de temperatura fuera de rango deshabilitadas a menos que se solicite específicamente lo contrario. Para comprobar si las alarmas de temperatura están habilitadas: Pulse **||** y la pantalla de visualización mostrará PAUSA

Pulse **★** y si las alarmas no están habilitadas dentro de la configuración del registrador, la pantalla mostrará Sin Alarmas

Si las alarmas están habilitadas dentro de la configuración del registrador, se mostrará una serie de opciones para cada canal con alarmas habilitadas. Pulse **✓** para confirmar la selección y regresar a la pantalla normal.

*NOTA: Además de seleccionar una alarma de temperatura mediante la tecla **★**, es habitual deshabilitar las alarmas cuando el sistema de refrigeración está desconectado. Esto se realiza para reducir al mínimo las alarmas falsas. La señal de deshabilitar suele proceder de un contacto dentro del panel de control del sistema de refrigeración y deberá conectarse a la entrada de conexión/desconexión nº 1 en el registrador TranScan. Para obtener información adicional acerca del funcionamiento de las alarmas, consulte el apartado 4.6.*

4.0 Funcionamiento avanzado

El funcionamiento avanzado cubre las funciones utilizadas con menor frecuencia, como seleccionar datos desde la memoria e imprimirlos, descargar datos a una unidad de recogida de datos o PC, configurar las opciones del usuario, ajustar la hora y fecha, y programar alarmas de temperatura fuera de rango. Para obtener información operativa básica, consulte el apartado 3.0 (Funcionamiento básico).

4.1 Ayuda adicional

Se incorpora una función de Ayuda integrada para guiar al operador a través de las funciones principales del registrador. El apartado 3.1 muestra cómo obtener la impresión del archivo básico de Ayuda. Para el funcionamiento avanzado, TranScan2 también incluye un archivo de ayuda secundario denominado Ayuda adicional.

Pulse **?** hasta que la pantalla de visualización muestre Mas Ayuda

Pulse **✓** y se imprimirá el archivo de Ayuda adicional.

Una impresión típica de la Ayuda adicional de TranScan2:

```

|| Mas ayuda
|| Volver a
Pantalla normal
|| /SELEC IMPRES
  @ Listar fich✓
  @ Nuevos fich✓
  @ Todos fich ✓
  @ Un fichero
    h atras ✓
    n adelante ✓
  @ || SELEC FICH
    @ Listar fich✓
    @ Carg. nuevo✓
    @ Carg. viejo✓
    @ Cargar todo✓
    @ Cargar uno
      h atras ✓
      n adelante ✓
  @h OPCIONES
    @ English ✓
    @ Francais ✓
    @ Deutsch ✓
    @ Nederlands ✓
    @ Espanol ✓
    @ Portugues ✓
    @ Italiano ✓
  * Impr. adelan✓
  * Impr. atras ✓
  h TIPO R ✓
  h TIPO T ✓
  n Grados C ✓
  n Grados F ✓

```

Utilice la impresión de la Ayuda adicional, que le guiará a través del funcionamiento avanzado del registrador. *NOTA: Debido a que nos esforzamos continuamente en mejorar el funcionamiento y las características de los registradores TranScan, la impresión de la Ayuda adicional generada por el registrador podría variar ligeramente de la mostrada más arriba. En caso de que haya diferencias, la impresión de la Ayuda adicional generada por su registrador siempre describirá el funcionamiento correcto de su registrador.*

4.2 Impresión de datos desde la memoria (Seleccionar impresión)

Se puede imprimir una lista de todos los archivos almacenados en la memoria de datos de TranScan, marcar un archivo para identificar aquellos que se han imprimido (los registros posteriores se identifican entonces como "New" ("Nuevo")), imprimir todos los archivos contenidos en la memoria o seleccionar e imprimir uno o más archivos.

Pulse **||** y **✓** simultáneamente y la pantalla mostrará `Selec.impression`

Pulse **↵** para avanzar a través de las siguientes opciones:

Print file list (Impresión de una lista de archivos)

Print new files (Impresión de archivos nuevos)

Print all files (Impresión de todos los archivos)

DD MM hh:mm (a continuación utilice **h** para retroceder a los registros anteriores y **m** para avanzar a través de los registros nuevos)

DD MM hh:mm es la fecha y hora de inicio del registro más reciente en la memoria. En el funcionamiento estándar de TranScan2, será la fecha actual con una hora de inicio de 00:00 (medianoche).

Una vez realizada la selección apropiada, pulse **✓** para confirmar su selección y la impresión comenzará.

4.2.1 Impresión de una lista de archivos (Seleccionar impresión)

Una impresión típica de una lista de archivos:

```

28 Oct '01 13:55
-----
16 Oct 00:00 R
17 Oct 00:00 MR
Antigous fich.
18 Oct 00:00 A R
19 Oct 00:00
20 Oct 00:00 RRRRRR
21 Oct 00:00
22 Oct 00:00 RRRRRR
23 Oct 00:00 RRRRRR
24 Oct 00:00 RRRRRR
25 Oct 00:00 RRRRRR
26 Oct 00:00 A RRRRRR
27 Oct 00:00 R
28 Oct 00:00
Nuevos ficheros
Imp. Lista Fich.
TS2-T410 T12732
## CCI TranScan

```

La lista de archivos muestra la hora de inicio de todos los archivos contenidos en la memoria de datos de TranScan en la fecha en que se realiza la impresión. Los archivos nuevos son aquellos que no se han imprimido o que se han registrado con horas de inicio que son posteriores a la hora del archivo marcado. El archivo marcado se indica mediante la letra "M" situada a la derecha de la hora de inicio del archivo. Los archivos antiguos son aquellos que se han imprimido o que poseen una hora de inicio igual o anterior que la del archivo marcado.

A indica que se han generado alarmas de temperatura fuera de rango durante el registro.

M indica el archivo marcado.

R indica que el archivo es un registro normal generado mediante el sistema del reloj de ADR de TranScan.

4.2.2 Impresión de archivos nuevos

Pulse **||** y **✓** simultáneamente y la pantalla de visualización mostrará `Selec.impresion`

Pulse **↵** hasta que la pantalla de visualización muestre `Impr.fich.nuevos`

Pulse **✓** y todos los archivos registrados con horas de inicio posteriores a la del archivo marcado se imprimirán comenzando por el registro más reciente.

NOTA: Cuando todos los archivos nuevos se han imprimido, la marca (M) se desplaza automáticamente al registro más reciente en la memoria y todos los registros realizados posteriormente a la impresión se identificarán como archivos nuevos. Consulte también el apartado 4.2.4 “Marcado de un archivo”

4.2.3 Impresión de todos los archivos

Pulse **||** y **✓** simultáneamente y la pantalla de visualización mostrará `Selec.impresion`

Pulse **↵** hasta que la pantalla de visualización muestre `Impr.archiv.comp`

Pulse **✓** y todos los archivos en la memoria se imprimirán comenzando por el registro más reciente.

NOTA: Cuando todos los archivos se han imprimido, la marca (M) se desplaza automáticamente al registro más reciente en la memoria y todos los registros realizados posteriormente a la impresión se identificarán como archivos nuevos. Consulte también el apartado 4.2.4 “Marcado de un archivo”

4.2.4 Marcado de un archivo

Pulse **||** y **✓** simultáneamente y la pantalla de visualización mostrará `Selec.impresion`

Pulse **↵** hasta que la pantalla muestre la fecha y hora del registro más reciente en la memoria.

Pulse **h** para retroceder a los registros anteriores y **m** para avanzar a través de los registros más recientes y, a continuación, pulse **★** o **◇** para marcar el archivo deseado.

NOTA: El marcado de los archivos para imprimir datos desde la memoria es completamente independiente del marcado que se realiza al descargar registros a una unidad de recogida de datos o PC (consulte el apartado 4.3.5).

4.3 Descargar datos a un ordenador (seleccionar volcado de archivos)

Los datos registrados mediante el registrador TranScan pueden descargarse para su archivado en un ordenador de oficina. TranScan incorpora una Unidad de recogida de datos (DCU, Data Collection Unit) y software para esta finalidad. De manera alternativa, un PC que ejecute el software de administración de datos de TranScan puede conectarse directamente al registrador TranScan. **La descarga de datos es un proceso de copiado y no elimina ni borra datos de la memoria de datos de TranScan.**

NOTA: Los datos se descargan a través de la toma de comunicaciones situada en la parte frontal del registrador TranScan (consulte el apartado 1.4.2) utilizando un cable y un conector para conectar a una DCU o PC que ejecute el software suministrado por TranScan. Para obtener información adicional acerca de la descarga de datos, equipamiento compatible y software, póngase en contacto con el Departamento de ventas de TranScan o con su concesionario autorizado de TranScan.

Pulse **↵** y **||** simultáneamente y la pantalla mostrará `Selec.fich.vacio`

Pulse **↵** para avanzar a través de las siguientes opciones:

Upload file list (Carga de una lista de archivos)

Upload new files (Carga de archivos nuevos)

Upload old files (Carga de archivos antiguos)

Upload all files (Carga de todos los archivos)

DD MM hh:mm (a continuación utilice **h** para retroceder a los registros anteriores y **m** para avanzar a través de los registros nuevos).

DD MM hh:mm es la fecha y hora de inicio del registro más reciente en la memoria. En el funcionamiento estándar de TranScan2, será la fecha actual con una hora de inicio de 00:00 (medianoche).

Una vez realizada la selección apropiada, pulse para confirmar su selección y la descarga comenzará.

4.3.1 Impresión de una lista de archivos (Seleccionar volcado de archivos)

Una impresión típica de una lista de archivos:

```

28 Oct'01 13:55
-----
16 Oct 00:00 R
17 Oct 00:00 XR
Antigous fich.
18 Oct 00:00 A R
19 Oct 00:00 R
20 Oct 00:00 R
21 Oct 00:00 R
22 Oct 00:00 R
23 Oct 00:00 R
24 Oct 00:00 R
25 Oct 00:00 R
26 Oct 00:00 A R
27 Oct 00:00 R
28 Oct 00:00 R
Nuevos ficheros
Act. List. Fich.
TS2-T410 T12732
# CCI TranScan

```

La lista de archivos muestra la hora de inicio de todos los archivos contenidos en la memoria de datos de TranScan en la fecha de la impresión. Los archivos nuevos son aquellos que no se han descargado o que se han registrado con horas de inicio que son posteriores a la hora del archivo marcado. El archivo marcado se indica mediante la letra "X" situada a la derecha de la hora de inicio del archivo. Los archivos antiguos son aquellos que se han descargado o que poseen una hora de inicio igual o anterior que la del archivo marcado.

A indica que se han generado alarmas de temperatura fuera de rango durante el registro.

X indica el archivo marcado.

R indica que el archivo es un registro normal generado mediante el sistema del reloj de ADR de TranScan.

4.3.2 Carga de archivos nuevos

Pulse y simultáneamente y la pantalla de visualización mostrará `Selec.fich.vacio`

Pulse hasta que la pantalla de visualización muestre `Cargar fich.nuev`

Pulse y todos los archivos registrados con horas de inicio posteriores a la del archivo marcado se descargarán comenzando por el registro más reciente.

NOTA: Cuando todos los archivos nuevos se han descargado, la marca (X) se desplaza automáticamente al registro más reciente en la memoria y todos los registros realizados posteriormente a la descarga se identificarán como archivos nuevos. Consulte también el apartado 4.3.5 "Marcado de un archivo"

4.3.3 Carga de archivos antiguos

Pulse y simultáneamente y la pantalla de visualización mostrará `Selec.fich.vacio`

Pulse hasta que la pantalla de visualización muestre `Carga fich.ant.`

Pulse y todos los archivos registrados con horas de inicio anteriores a la del archivo marcado se descargarán comenzando por el archivo marcado.

La descarga de archivos antiguos no alterará el archivo marcado.

4.3.4 Carga de todos los archivos



Pulse y simultáneamente y la pantalla de visualización mostrará `Selec.fich.vacio`


Pulse hasta que la pantalla de visualización muestre `Cargar arch.comp`

Pulse y todos los archivos en la memoria se descargarán comenzando por el registro más reciente.

NOTA: Cuando todos los archivos se han descargado, la marca (X) se desplaza automáticamente al registro más reciente en la memoria y todos los registros realizados posteriormente a la descarga se identificarán como archivos nuevos. Consulte también el apartado 4.3.5 "Marcado de un archivo"

4.3.5 Marcado de un archivo


Pulse  y  simultáneamente y la pantalla de visualización mostrará `Selec.fich.vacio`
Pulse  hasta que la pantalla de visualización muestre la fecha y hora del registro más reciente en la memoria.

Pulse **h** para retroceder a los registros anteriores y **m** para avanzar a través de los registros más nuevos y, a continuación, pulse **★** o  para marcar un archivo elegido.

NOTA: El marcado de los archivos para descargar datos a una unidad de recogida de datos o PC es completamente independiente del marcado de archivos para imprimir datos desde la memoria (consulte el apartado 4.2.4).

4.4 Configuración de las opciones del usuario

Es posible personalizar el funcionamiento del registrador TranScan a través de la función User Options (Opciones del usuario). Para revisar o cambiar las Opciones del usuario para un registrador:

Pulse  y **h** simultáneamente y la pantalla de visualización mostrará `Opciones Usuario`


Pulse  para seleccionar el idioma del operador

`English Francais Deutsch Nederlands Español Portugues Italiano`

Pulse **★** para seleccionar la dirección de impresión como `Impr. delantero` o `Impresion atras`

Pulse **h** para seleccionar el tipo de registrador como `R` o `T`. Seleccione `T` para los registradores del tipo “T” y “C”.

Pulse **m** para seleccionar el funcionamiento en `C` o `F`.

En todos los casos, pulse  para confirmar su selección entre las opciones disponibles.

Las teclas  y  devuelven el registrador a la pantalla de funcionamiento normal.

Los tickets de viaje pueden imprimirse en dirección hacia adelante o invertida según se determina mediante la dirección de impresión seleccionada. Los resultados son similares en apariencia, pero los datos de tiempo siempre se imprimen en la dirección de tiempo invertida (primero los más recientes) de manera independiente de la dirección de impresión.

Los valores predeterminados para la dirección de impresión son los siguientes:

Tipo “T”/“C” - dirección REVERSE (INVERTIDA)

Tipo “R” - dirección FORWARD (HACIA ADELANTE)

Estos valores garantizan que los datos impresos salen de la impresora con el texto legible a medida que se imprime (es decir, no de arriba abajo). No obstante, el resultado es que los datos se presentan de manera diferente cuando se comparan impresiones obtenidas en registradores del tipo “R” y registradores del tipo “T”/“C”. Si la dirección de los datos en las impresiones es importante para facilitar la comparación de registros impresos con registradores del tipo “R” con aquellos impresos con registradores del tipo “T”/“C”, entonces será necesario definir la misma dirección de impresión para ambos tipos.

4.5 Ajuste de la fecha y la hora

La fecha y la hora se suministran ajustadas de fábrica a la hora GMT anterior al suministro. Una vez ajustada, la fecha no precisará ningún ajuste adicional durante la totalidad de la vida útil del registrador. El reloj incluye un ajuste automático para el horario de invierno/verano. De esta manera, se añade una hora a la hora definida entre las 2:00 del último domingo de marzo y las 2:00 del último domingo de octubre (consulte el apartado 5.2.12).

4.5.1 Protección del reloj

El ajuste del reloj en tiempo real puede estar protegido mediante el parámetro de configuración “Clk Protect” (“Protección del reloj”). Está ajustado de fábrica a OFF (Desconectado), pero puede definirse a ON (Conectado) para evitar un ajuste no autorizado de la hora. Para comprobar si la protección del reloj está habilitada:

Pulse **||** y la pantalla de visualización mostrará PAUSA

Pulse **h** o **m** y si la protección del reloj está habilitada la pantalla de visualización mostrará Protegido

Cuando la protección del reloj esté habilitada, el reloj únicamente podrá ajustarse utilizando el modo de configuración protegido mediante el PIN. Consulte el apartado 4.5.3

4.5.2 Ajuste del reloj (protección del reloj no habilitada)

Cuando la protección del reloj no esté habilitada (consulte el apartado 4.5.1):

Pulse **||** y la pantalla de visualización mostrará PAUSA

Pulse **h** para ajustar las horas y **m** para ajustar los minutos.

NOTA: El reloj se suministra de fábrica ajustado a la hora GMT y añade automáticamente una hora a la hora utilizada para los registros en el período entre las 2:00 del último domingo de marzo y las 2:00 del último domingo de octubre. Si la hora local varía de la hora GMT, deberá tenerse en cuenta cuando se ajuste el reloj.

4.5.3 Ajuste del reloj (protección del reloj habilitada)

Para ajustar el reloj cuando la protección del reloj está habilitada (consulte el apartado 4.5.1) es necesario acceder al modo de configuración protegido mediante el PIN del siguiente modo: El código PIN (1,1,1,1) es el valor predeterminado de fábrica (consulte los apartados 5.0, 5.2 y 5.2.12)

Pulse **↵** y **✓** simultáneamente y la pantalla de visualización mostrará Enter PIN code

Pulse **↵**, **↵**, **↵**, **↵** y la pantalla de visualización muestra Start time > 00:00

Pulse **↵** hasta que la pantalla de visualización muestre ENG Display > OFF

Pulse **h** y la pantalla mostrará ENG Display > ON

Pulse **✓** hasta que la pantalla muestre Set clock > hh:mm

Ajuste la fecha desplazando el cursor con las teclas **◀** y **▶** y, a continuación, realice el ajuste con las teclas **▲** y **▼**.

Una vez finalizado el ajuste del reloj:

Pulse **↵** hasta que la pantalla muestre ENG Display > ON

Pulse **h** y la pantalla mostrará ENG Display > OFF

Pulse **||** para regresar a la pantalla de funcionamiento normal.

NOTA: Cuando la hora o fecha se modifican, se inicia un nuevo registro y aparecerá el mensaje FICHERO NUEVO en la pantalla de visualización.

4.5.4 Ajuste de la fecha

La fecha está ajustada de fábrica y no precisará ningún ajuste adicional durante la totalidad de la vida útil del registrador. El sistema del reloj incluye un calendario hasta el año 2049. La fecha únicamente puede modificarse accediendo al modo de configuración protegido mediante el PIN del siguiente modo: El código PIN (1,1,1,1) es el valor predeterminado de fábrica (consulte los apartados 5.0, 5.2 y 5.2.12).

Pulse **↵** y **✓** y la pantalla de visualización mostrará Enter PIN code

Pulse **↵**, **↵**, **↵**, **↵** y la pantalla de visualización muestra Start time > 00:00

Pulse **↵** hasta que la pantalla de visualización muestre ENG Display > OFF

Pulse **h** y la pantalla mostrará ENG Display > ON

Pulse **✓** hasta que la pantalla de visualización muestre Date > DD MM YY

Ajuste la fecha desplazando el cursor con las teclas **◀** y **▶** y, a continuación, realice el ajuste con las teclas **▲** y **▼**.

Una vez finalizado el ajuste de la fecha:

Pulse **↵** hasta que la pantalla de visualización muestre ENG Display > ON

Pulse **h** y la pantalla mostrará ENG Display > OFF

Pulse **||** para regresar a la pantalla de funcionamiento normal.

NOTA: Cuando la hora o fecha se modifican, se inicia un nuevo registro y aparecerá el mensaje FICHERO NUEVO en la pantalla de visualización.

4.6 Alarmas de temperatura fuera de rango

Pueden definirse dos conjuntos de alarmas completos (Alarm Set 1 y Alarm Set 2) y cada canal de temperatura puede configurarse con la opción de Alarm Set 1 (Conjunto de alarmas 1), Alarm Set 2 (Conjunto de alarmas 2), Auto Alarms (Alarmas automáticas) y No Alarms (Sin alarmas) configurándolas a ON (Conexión) en el modo de configuración.

La función Auto Alarms habilita los conjuntos de alarmas 1 y 2 simultáneamente de manera que se generará una alarma a menos que la temperatura se encuentre dentro de los rangos aceptables definidos por uno de estos conjuntos de alarmas.

4.6.1 Conjuntos de alarmas:

Cada conjunto de alarmas posee los siguientes parámetros que pueden definirse en el modo de configuración:

Alarm name	descripción de siete caracteres	p. ej. Congelado
High alarm	el límite máximo aceptable	p. ej. -15°C
Low alarm	el límite mínimo aceptable	p. ej. -25°C
Alarm wait	la demora para la activación de la alarma	p. ej. 30 minutos
Graph high	el límite superior de la impresión del gráfico	p. ej. -10°C
Graph low	el límite inferior de la impresión del gráfico	p. ej. -30°C

4.6.2 Habilitar/deshabilitar alarmas



El registrador TranScan2 está configurado de fábrica para registrar 24 horas/día y si se requiere un control de las alarmas, deberá comprobarse que todas las alarmas están desactivadas cuando el sistema de refrigeración se desconecta para largos períodos o cuando el vehículo no se está utilizando. De lo contrario, podrían generarse señales de alarma falsas.




Para automatizar el proceso de la supresión de alarmas es posible conectar una señal de conexión/desconexión a la entrada de estado n° 1, de manera que las alarmas únicamente estarán activas cuando, por ejemplo, la entrada esté cerrada. Esta señal puede generarse en el sistema de refrigeración de manera que cualquier alarma seleccionada se habilitará automáticamente cuando el sistema de refrigeración esté en funcionamiento. Consulte el diagrama de cableado proporcionado con el kit de TranScan2 para obtener detalles sobre la conexión.

De manera adicional, esta acción de habilitar puede ampliarse durante un período de hasta 60 minutos una vez la señal de entrada ha desaparecido (p. ej. para permitir que el sistema de refrigeración se desconecte momentáneamente durante el suministro) mediante el parámetro "Extend Time" ("Ampliar tiempo").


Para acceder a la función de habilitar alarmas:

Acceda al modo de configuración. El código PIN (1,1,1,1) es el valor predeterminado de fábrica (consulte los apartados 5.0, 5.2 y 5.2.12)


Pulse  y  y la pantalla de visualización mostrará `Enter PIN code`

Pulse , ,  y la pantalla de visualización muestra `Start time > 00:00`

Defina la entrada de habilitar alarma para que responda a una señal de cierre del contacto:


Pulse  hasta que la pantalla de visualización muestre `Alarm enable > OFF u ON`

Pulse **h** para definir `Alarm enable > ON`


Pulse  hasta que la pantalla de visualización muestre `Alarm reverse > OFF u ON`





Pulse **h** para definir `Alarm reverse > ON`

Defina el tiempo de ampliación de la alarma:


Pulse  hasta que la pantalla de visualización muestre `Extend time > OFF u ON`

Pulse **h** para definir `Extend time > ON`

Pulse  hasta que la pantalla muestre `Added time > 00:00`


Defina un tiempo añadido desplazando el cursor con las teclas  y  y, a continuación, realice el ajuste con las teclas  y .

Conecte el detector de conexión/desconexión del sistema de refrigeración a una señal adecuada en el sistema de refrigeración y, posteriormente, conecte la salida del detector a la entrada de estado n° 1 en el registrador.

Mientras el proceso de registro esté en curso y la opción Habilitar alarma esté activada, el indicador de registro en la pantalla de visualización alternará entre un rectángulo sólido  y la letra A.

4.6.3 Indicador luminoso y sonoro de alarma


Cada kit de alarma para el registrador TranScan2 se suministra con un indicador luminoso de alarma. Para la instalación en remolque se trata de un conjunto Trucklight modelo 13 y para las instalaciones en cabina se trata de un indicador luminoso rojo apropiado para el montaje en el panel. Consulte el diagrama de cableado proporcionado con el registrador para obtener detalles sobre la conexión del indicador luminoso de alarma.


Todos los registradores TranScan2 incluyen una alarma sonora interna que también suena cuando se genera una condición de alarma. Para cancelar la alarma sonora, pulse la tecla . El indicador luminoso de alarma externo únicamente se apagará cuando se elimine la condición de alarma (es decir, cuando la temperatura regrese a un rango aceptable o la alarma se ajuste a OFF (Desconexión)).

4.6.4 Selección de alarmas

Se incluyen dos conjuntos de alarmas denominados Alarm Set 1 y Alarm Set 2. Cada canal de temperatura puede incorporar la opción de cada alarma, ambas alarmas simultáneamente (Auto Alarm) o ninguna alarma definiendo los parámetros apropiados en el modo de configuración (consulte los apartados 5.2.6, 5.2.10 y 5.2.11).

Pulse  y la pantalla de visualización mostrará PAUSA

Pulse  para revisar las opciones de alarma disponibles.

Pulse  para confirmar la selección.

Los kits que incluyen todos los componentes relevantes para facilitar el control de alarmas se encuentran disponibles en CCI o concesionarios de TranScan autorizados.

5.0 Parámetros de configuración

TranScan2 se ha diseñado para permitir un número de variaciones en su modo de funcionamiento. Esto es posible mediante los parámetros de configuración y cómo se definen. Los registradores de TranScan se suministran generalmente en un kit que incluye los componentes apropiados para la aplicación relevante y los parámetros de configuración están definidos de la manera apropiada.

El acceso al modo de configuración está protegido mediante contraseña para evitar ajustes no autorizados. Si se pulsa la secuencia correcta de teclas, puede accederse al modo de configuración y los diferentes parámetros se muestran en la pantalla de visualización de uno en uno. El usuario puede avanzar a través de los diferentes parámetros y realizar las modificaciones que considere necesarias.

Para acceder al modo de configuración se requiere un código PIN. Para introducir el código PIN cada una de las teclas de control está asociada a un número del siguiente modo:

= 1, = 2, = 3, = 4, = 5, = 6, = 7.

5.1 Impresión de los parámetros

Antes de intentar definir cualquiera de los parámetros de configuración se recomienda realizar una impresión de los mismos.

Pulse y simultáneamente y la pantalla de visualización mostrará `Enter PIN code`

Pulse , , , (código PIN 1,2,1,2) y tras una breve pausa los parámetros se imprimirán con sus valores actuales.

A continuación se muestra una impresión típica de los parámetros:

Impresión de la lista de parámetros	Descripción de los parámetros	Apartado
CCI TranScan	} Descripción del producto y mensaje de inicio	5.2.1
TS2-T410.010-512		
Start time > 00:00	} Régimen de registro	5.2.2
Stop time > 00:00		
Log by Day > OFF	Intervalo de registro	5.2.3
min/update > 0010	Longitud del gráfico por hora	5.2.4
mms/hour > 0020	} Entradas de conexión/desconexión	5.2.5
Door switch > OFF		
DeIce switch > OFF	} Habilitar/deshabilitar alarma	5.2.6
Spare switch > OFF		
Alarm enable > OFF	} Escala de los gráficos	5.2.7
Graph high > 0010		
Graph low > -0030	} Habilita las descripciones predefinidas del canal de temperatura	5.2.8
Preset names > ON		
Temperature1 > ON	} Canales de temperatura y descripciones	5.2.9
T1 name > Front		
Temperature2 > ON		
T2 name > Rear		
Temperature3 > OFF	} Parámetros de alarma	5.2.10
Temperature4 > OFF		
Alarm set 1 > OFF	} Información que deberá incluirse en los informes	5.2.11
Alarm set 2 > OFF		
Print T1 > ON		
Alarm on T1 > OFF		
Print T2 > ON		
Alarm on T2 > OFF		
Print T3 > OFF		
Alarm on T3 > OFF		
Print T4 > OFF		
Alarm on T4 > OFF	} Permite el acceso a los parámetros de ingeniería	5.2.12
Print Door > OFF		
Print De-Ice > OFF	} Identificadores adicionales, p. ej. el nombre de la empresa	5.2.13
Print Spare > OFF		

ENG Display > OFF	Un número de 4 dígitos único para este grupo de parámetros	5.2.14
Vehicle > TRL 1234		
Title1 > Food Sup		
Title2 > ply Co.		
Signature: 0556		

5.2 Acceso a los parámetros de configuración

Para acceder al modo de configuración y ajustar los parámetros individuales es necesario introducir un código PIN.

Pulse y simultáneamente y la pantalla de visualización mostrará `Enter PIN code`

Pulse , , , (código PIN 1,1,1,1) y se mostrará en pantalla el primer parámetro `Start time > 00:00`

El código PIN (1,1,1,1) es el valor predeterminado de fábrica (consulte los apartados 5.0 y 5.2.12).

Las teclas de funcionamiento poseen las siguientes funciones en el modo de configuración:

	retrocede al parámetro anterior	
	sale del modo de configuración	
	avanza al parámetro siguiente	
	cambia el cursor una posición a la izquierda	
	cambia el cursor una posición a la derecha	
h	se desplaza hacia atrás a través de los caracteres disponibles	
m	se desplaza hacia delante a través de los caracteres disponibles	

Cada parámetro está formado por un mensaje indicador seguido por un valor que puede cambiarse. Los valores presentan tres opciones diferentes:


Valores ON/OFF: alterne entre ON y OFF pulsando , , **h** o **m**.

Valores numéricos: utilice y para posicionar el cursor y y para seleccionar el valor deseado.

Valores alfanuméricos: utilice y para posicionar el cursor y y para seleccionar el carácter deseado.

5.2.1 Descripción del producto y mensaje de inicio

La descripción del producto y el mensaje de inicio aparecen en la impresión de los parámetros (consulte el apartado 5.1), pero no son accesibles en el modo de configuración. El mensaje de inicio también aparece siempre que se restablece el suministro al registrador y posee el formato



NOTA: Es posible reconectar el registrador sin necesidad de desconectarlo del suministro. Este proceso se denomina "Soft Reset" ("Reconexión suave") e inicia el registrador y muestra en pantalla el mensaje de inicio. La reconexión suave no interrumpe el proceso de registro.

Pulse y simultáneamente y la pantalla de visualización mostrará `Enter PIN code`

Pulse y simultáneamente 4 veces y la pantalla mostrará `---INICIACION---` seguido por el mensaje de inicio. Consulte también el apartado 5.2.14 "Firma".

5.2.2 Régimen de registro

`Start time > 00:00`

`Stop time > 00:00`

Estos valores definen las horas de inicio y finalización diarias para el sistema ADR (Registro Diario Automático, Automatic Daily Recording). Si la hora de inicio es posterior a la hora de finalización, entonces el registro continúa hasta medianoche.

`Log by Day > OFF`

El registrador TranScan puede configurarse para que inicie y detenga el registro automáticamente de acuerdo con el día de la semana especificado en el parámetro del código de día. Para utilizar esta función, el parámetro Log by Day (Registro por día) deberá estar definido a ON (Conexión).

Day Code > CCCCCC

Cada uno de los siete códigos de caracteres de este parámetro controla la acción de registro para un día en concreto de la semana comenzando por domingo. Los caracteres permitidos y su significado para cada código diario son los siguientes:

- 0: sin registro
- 1: registro durante 24 horas
- S: iniciar registro en la hora de inicio
- T: terminar registro en la hora de finalización
- C iniciar y finalizar registros según se define en las horas de inicio y finalización

Utilizando estos códigos, el usuario puede definir un buen número de regímenes de funcionamiento.

5.2.3 Intervalo de registro

min/update > 0010

Define el ritmo con el que se realizan los registros. El valor que se registra en la memoria es la temperatura media durante el tiempo de actualización que se calcula a partir de las muestras tomadas cada pocos segundos.

5.2.4 Longitud del gráfico por hora

mms/hour > 0020

Especifica la longitud del ticket de papel utilizada para cada hora de tiempo transcurrido en informes gráficos.

5.2.5 Entradas de conexión/desconexión

Door switch > ON

La opción ON (Conexión) indica al registrador TranScan que la entrada de estado 2 deberá utilizarse como el principal contacto del interruptor de la puerta. Un contacto cerrado representa generalmente una puerta cerrada.

Door reverse > OFF

El funcionamiento normal del interruptor de la puerta es que el interruptor esté abierto cuando la puerta está abierta. Una respuesta ON (Conexión) a este mensaje indicador significa que un interruptor cerrado se interpretará como una puerta abierta.

DeIce switch > ON

La opción ON (Conexión) indica al registrador TranScan que la entrada de estado 3 deberá utilizarse como el contacto del interruptor Delce (descarce). Un contacto cerrado suele representar que el ciclo de descarche está en funcionamiento.

Dice reverse > ON

Una respuesta OFF (Desconexión) a este mensaje indicador significa que un contacto abierto representa que el ciclo de descarche está en funcionamiento.

Spare switch > ON

La opción ON (Conexión) indica al registrador TranScan que la entrada de estado 4 deberá utilizarse para controlar una entrada de conexión/desconexión definida por el usuario. El funcionamiento suele ser un contacto abierto (es decir, funcionamiento de la puerta lateral).

Spr reverse > OFF

Una respuesta ON (Conexión) a este mensaje indicador invierte el sentido de la entrada del interruptor adicional a un contacto cerrado.

Spr name > Side Dr

Puede introducirse una descripción de 7 caracteres para la entrada (adicional) definida por el usuario.

Spare symbol >

Puede seleccionarse un símbolo del conjunto completo de caracteres para la entrada (adicional) definida por el usuario. Se selecciona un símbolo de la puerta (cuadro rectangular) utilizando el carácter de espacio (se trata de la condición predeterminada).

5.2.6 Habilitar/deshabilitar alarmas

Para automatizar el proceso del control de alarmas de temperatura, es posible conectar una entrada de conexión/desconexión a la entrada de estado nº 1, de manera que las alarmas únicamente estarán activas cuando, por ejemplo, la entrada esté cerrada. Esta señal puede generarse en el sistema de refrigeración de manera que cualquier alarma seleccionada se habilitará automáticamente cuando el sistema de refrigeración esté en funcionamiento. Consulte el diagrama de cableado proporcionado con el kit de TranScan2 para obtener detalles sobre la conexión. Consulte también el apartado 4.6.4

Alarm enable > ON

Indica al registrador TranScan que la entrada de estado nº 1 deberá utilizarse para habilitar/deshabilitar alarmas de temperatura fuera de rango.

Alarm reverse > ON

Indica al registrador TranScan que un contacto cerrado habilita la(s) alarma(s) fuera de rango. Una respuesta OFF (Desconexión) a este mensaje indicador invierte la acción de manera que un contacto abierto habilita la(s) alarma(s).

Extend time > ON

Permite que la acción adoptada por la señal de deshabilitar la alarma se demore durante un periodo de tiempo definido por el parámetro "Added time" ("Tiempo añadido"). Esto permite que las alarmas permanezcan activas cuando el sistema de refrigeración se desconecta durante breves periodos, por ejemplo, cuando se realiza un reparto.

Added time > 00:30

Especifica el período de tiempo que las alarmas permanecen activas cuando el sistema de refrigeración se desconecta. Puede definirse un valor máximo de 23 horas y 59 minutos. El valor definido de fábrica es de 30 minutos.

NOTA: Cuando las alarmas estén habilitadas, el indicador de registro en pantalla mostrará una Δ intermitente.

5.2.7 Escala de los gráficos

Graph high > 0030

Graph low > -0010

Se trata de los límites superior e inferior utilizados para las impresiones gráficas cuando la alarma se habilita.

5.2.8 Nombres predefinidos

Preset names > ON

Cada canal de temperatura y conjunto de alarmas puede tener asignado su propio nombre o descripción único de 7 caracteres. Sin embargo, si este parámetro se define a ON (Conexión), entonces el nombre de cada canal y conjunto de alarmas deberá seleccionarse de entre la siguiente lista predefinida:

Nombres de canales: Front, Rear, Air Ret, Product, Fr ARet, Rr ARet, Centre, Chill,
Freeze

Nombres de alarmas: Chilled, Frozen, Alarm

Los nombres predefinidos se traducen automáticamente cuando se selecciona un idioma de funcionamiento diferente.

5.2.9 Canales de temperatura y descripciones

Temperature1 > ON

La entrada de temperatura 1 (T1) se medirá y mostrará cuando se defina a ON (Conexión). Una respuesta OFF (Desconexión) a este mensaje indicador desactivará la medición y no se visualizará T1 ni en pantalla ni en los informes.

T1 name > Air Ret

El nombre de T1 se muestra en la pantalla y en los informes. Puede utilizarse una descripción de 7 caracteres.

El resto de canales (T2 a T4) se programa de manera similar.

5.2.10 Parámetros de alarma

Pueden definirse dos condiciones de alarma independientes como Alarm set 1 y Alarm set 2. Cada alarma posee los siguientes parámetros que pueden definirse cuando el parámetro de alarma correspondiente se define a ON (Conexión).

Al name >	descripción de siete caracteres	p. ej. Congelado
High alarm >	el límite máximo aceptable	p. ej. -15°C
Low alarm >	el límite mínimo aceptable	p. ej. -25°C
Alarm wait >	la demora para la activación de la alarma	p. ej. 30 minutos
Graph high >	el límite superior de la impresión del gráfico	p. ej. -10°C
Graph low >	el límite inferior de la impresión del gráfico	p. ej. -30°C

A continuación, las alarmas se habilitan para cada canal de temperatura según se describe en el apartado 5.2.11 y (si se activa mediante la entrada de conexión/desconexión nº 1) el operador o conductor las selecciona mediante el teclado según se describe en el apartado 4.6.4.

NOTA: Para un control de las alarmas sencillo y seguro elija la opción Auto Alarm (Alarma automática). De este modo, el proceso de control de alarmas se automatiza por completo de manera que las alarmas se activan automáticamente para dos tipos diferentes de cargas refrigeradas (p. ej. productos congelados y refrigerados) cuando el sistema de refrigeración está activado sin ninguna acción adicional del conductor. En temperatura ambiente con el sistema de refrigeración desactivado, ambas alarmas están deshabilitadas. Consulte el apartado 5.2.11.

5.2.11 Información que deberá incluirse en los informes

Es posible definir qué entradas se imprimen en los informes y en cuanto al canal de temperatura qué conjuntos de alarmas definidos en el apartado 5.2.10 están activados para cada canal de temperatura.

Para que aparezca en la impresión, la entrada relevante deberá estar definida a ON (Conexión). Active únicamente aquellas entradas que se van a controlar.

Cada canal de temperatura puede habilitarse para las opciones Alarm Set 1, Alarm Set 2, Auto Alarms y No Alarms definiendo estas opciones a ON (Conexión) de la manera apropiada.

La opción Auto Alarms habilita simultáneamente Alarm Set 1 y Alarm Set 2 para ese canal de temperatura, de manera que se generará una alarma a menos que la temperatura se encuentre entre el rango aceptable definido por cualquiera de los conjuntos de alarmas.

5.2.12 Pantalla de ingeniería

ENG Display > OFF

Este parámetro suele estar definido a OFF (Desconexión).

Un valor ON (Conexión) permite visualizar los siguientes parámetros:

R standard > 9090

Se trata de una constante de calibración estándar para el registrador TranScan. Esta constante no deberá modificarse.

T1 cal val > 2252

Se trata del valor de calibración estándar para las sondas del termistor suministradas para su uso con los registradores TranScan. Este valor no deberá modificarse.

Otros canales (T2 a T4) están programados de manera similar.

PIN number > 1111

El número PIN puede constar de cualquier dígito dentro del rango 1-7. Si se define un PIN a 0000, el resultado es que no se requiere ningún código PIN para acceder a los parámetros de configuración. **ADVERTENCIA:** Si se modifica el código PIN, se denegará el acceso a los parámetros a menos que el nuevo código PIN se introduzca correctamente. Consulte los apartados 5.0, 5.1 y 5.2

Unit I/D > T12345

Se trata de un identificador individual de 6 caracteres que siempre se define al número de serie del registrador. El identificador se registra con los datos. El identificador de la unidad se imprime en la línea 3 de los informes. Consulte con su concesionario de TranScan si necesita cambiar este parámetro.

Baud Rate > 9600

Se trata de la velocidad de comunicación cuando el registrador está conectado a un PC o a otro dispositivo mediante el puerto serie.

Date > 15 Oct'01

Ajuste la fecha desplazando el cursor con las teclas ◀ y ▶ y, a continuación, realice el ajuste con las teclas ▲ y ▼. No pueden definirse fechas no válidas.

Set clock > 12:00

Ajuste el reloj desplazando el cursor con las teclas ◀ y ▶ y, a continuación, realice el ajuste con las teclas ▲ y ▼.

Auto Clk Adj > ON

Defina este parámetro a ON (Conexión) para adelantar automáticamente una hora a las 2:00 el último domingo de marzo y retrasar una hora a las 2:00 el último domingo de octubre.

Clk Protect > OFF

Cuando este parámetro está definido a OFF (Desconexión) es posible ajustar el reloj sin necesidad de acceder al modo de configuración pulsando **||** y utilizando las teclas **h** y **m** (consulte el apartado 4.5.3).

5.2.13 Identificadores del vehículo

Vehicle > TRL 1234

Identificador de 8 caracteres que puede utilizarse para identificar el número de matriculación del vehículo o identificador del remolque y que se imprime en la segunda línea de los informes.

Title 1>XXXXXXXX



Title 2>XXXXXXXX


Otros dos identificadores de 8 caracteres se utilizan conjuntamente para especificar una línea de título de 16 caracteres definida por el usuario que se imprime en la primera línea de los informes.

5.2.14 Firma

Se trata de un número de cuatro dígitos que caracteriza de manera única los valores actuales de los parámetros de configuración. La firma no depende de ninguno de los nombres descriptivos que pueden especificarse como valores de parámetros.

NOTA: La firma puede inspeccionarse sin la necesidad de realizar una impresión de los parámetros visualizándola en la pantalla. Esto es útil cuando se requiere una comparación rápida entre un número de registradores para establecer si los valores de los parámetros son idénticos.

Pulse  y  simultáneamente y la pantalla mostrará Enter PIN code

Pulse  y **h** simultáneamente y la firma se visualizará en la pantalla durante unos segundos.

Los registradores con firmware (software del producto) idéntico y firmas diferentes poseen valores de parámetros diferentes. Para comprobar el firmware del registrador, consulte el apartado 5.2.1 "Descripción del producto y mensaje de inicio".

6.0 Características técnicas

Los registradores de temperatura TranScan están diseñados para satisfacer los requisitos de la norma EN12830 y otras disposiciones nacionales para permitir los objetivos de la directiva 92/1/CEE (enmendada por la directiva 93/43/CEE), conocida generalmente como la Directiva de alimentos congelados rápidamente.

6.1 Tipo de aplicación

Adecuado para registrar las temperaturas de almacenamiento.

Adecuado para registrar las temperaturas de transporte.

6.2 Rango de medición

Rango certificado de -30°C a +30°C

En Alemania de -35°C a +25°C

Rango disponible de -50°C a +50°C

6.3 Suministro autónomo

La batería AA ½ de litio cloruro de tionilo proporciona 10 años de retención de datos y fecha/hora sin alimentación. La batería no deberá ser sustituida por el usuario.

6.4 Protección

IP65 para los modelos Trailer, IP20 para los modelos Rigid.

El registrador del modelo Rigid, pero no la impresora interna, está protegido de acuerdo con IP22. En caso de que la impresora esté sometida a goteo o derrames de líquido, deberá dejar que se seque antes de su uso. Para garantizar que puede obtenerse una impresión en todo momento, le recomendamos que lleve siempre un rollo de recambio para la impresora.

6.5 Voltaje de suministro

De 10 V a 32 V de DC. El suministro de DC deberá proceder de la batería de un vehículo con fusibles en línea de tipo Bussmann TDS501-2 A (o un fusible T2A equivalente aprobado según EN60127) o de una fuente de alimentación SELV accionada mediante una toma de corriente autorizada con un nivel mínimo de 3 A y limitado a una salida máxima de 100 VA. La fuente de alimentación accionada mediante una toma de corriente debería ser apropiada para una instalación IEC de categoría II. Para proteger el registrador frente a conexiones de la fuente de suministro invertida, hay un diodo en serie con la fuente de alimentación de entrada. De manera ocasional, esto puede impedir el funcionamiento de la impresora al voltaje de suministro mínimo.

6.6 Clase de precisión

Clase 1. El error máximo permitido en todas las condiciones de funcionamiento del registrador y sensor es de 1°C a una resolución de 0,5°C.

6.7 Intervalo de registro

Puede definirse desde 1 minuto a 60 minutos en intervalos de 1 minuto. Para que la instalación cumpla con la legislación alemana actual, el usuario no deberá definir el intervalo de registro a un periodo superior a 15 minutos.

6.8 Duración del registro

Capacidad de la memoria en días con un intervalo de registro de 15 minutos

	1 ó 2 canales	3 ó 4 canales
128 k	246 días	159 días
512 k	988 días	640 días

6.9 Archivado de datos

La legislación nacional estipula que los datos deberán mantenerse durante un año como mínimo. Los archivos podrán imprimirse con la impresora interna o transferirse mediante una unidad de recogida de datos a un PC. El intervalo máximo al que podrá realizarse este proceso puede determinarse a partir de la tabla anterior, pero se recomienda realizar la operación mensualmente. Los registros de la impresora interna deberían mantenerse en un lugar seco y limpio para garantizar que siguen siendo legibles tras un año.

6.10 Error de registro de tiempo

Error relativo inferior al 0,1%, típico <0,01%. Error inferior a 15 minutos en 7 días, típico <1 min. en 7 días.

6.11 Entorno climático

Registro -30°C a +70°C
Impresión -10°C a +50°C
Transporte y almacenamiento sin suministro -40°C a +85°C
Modelo TranScan Trailer para uso interior o exterior
Modelo TranScan Rigid para la instalación en la cabina del vehículo

6.12 EMC

Cumple con los requisitos de las normas EN50081-1 y EN50082-1.
Inmunidad radiada 10 v/m. Las pantallas del sensor deberían estar descubiertas y sujetas al chasis con las piezas de sujeción suministradas.

6.13 Sobrevoltaje

Cumple con la norma BS AU 243 (ISO 7637-1) nivel 4.

6.14 Seguridad eléctrica

Cumple con la norma EN61010-1. La seguridad puede verse mermada si no se siguen las instrucciones de instalación.

Observe que el área marcada con el símbolo en la parte posterior de la unidad TranScan Rigid puede calentarse si la impresora funciona durante un periodo largo con una temperatura ambiente máxima.

6.15 Verificación periódica

De acuerdo con la norma EN141012 (en proceso de preparación).

6.16 Limpieza y mantenimiento

Las superficies visibles pueden limpiarse con un paño húmedo y detergente suave. No hay procedimientos de mantenimiento generales, pero la sustitución del papel y la cinta se describe en el apartado 2.3.

6.17 Símbolos IEC utilizados



Corriente directa



Terminal del conductor protector.
Si el usuario desea unir metal trabajado a un conductor protector como parte de los procedimientos, deberá utilizar este terminal.



Precaución (consulte los documentos adjuntos).

7.0 Declaración de conformidad

Declaración de conformidad con las directivas del Consejo Europeo

Por la presente, Cold Chain Instruments declara que las muestras representativas de los siguientes productos:

Modelos Transcan Trailer (4, 2 ADR, Sentinel)
 Transcan Rigid (4, 2 ADR, Sentinel)

Fabricados por Cold Chain Instruments Ltd
 291 Tarring Road
 Worthing
 West Sussex
 Reino Unido
 BN11 5JG

se han sometido a pruebas y se ha determinado que cumplen con los requisitos esenciales de las siguientes directivas del Consejo Europeo:

Compatibilidad electromagnética 89/336/CEE (enmendada por 93/68/CEE)
Alimentos congelados rápidamente 92/1/CEE (enmendada por 93/43/CEE)
Directiva de bajo voltaje 73/23/CEE
Directiva EMC de automoción 95/54/CE

mediante aplicación de las siguientes normas europeas armonizadas:

Registadores de temperatura EN12830:1999
Estándar de emisión genérica EN50081-1:1992
Estándar de inmunidad genérica EN50082-1:1997
Prueba medioambiental (vibración y choque) EN60068:1993
Niveles de protección que proporcionan las carcasas EN60529:1992
Seguridad del equipamiento eléctrico EN61010-1:1993/A1:1995

siempre y cuando:

- a. El producto se instale correctamente de acuerdo con las instrucciones de instalación suministradas.
- b. El producto no se haya modificado de ninguna forma.
- c. El producto lleve el distintivo CE.

Cold Chain Instruments Ltd. archiva una copia autorizada de esta declaración.